



043.07.19

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
355002, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а  
e-mail: www.26.mchs.gov.ru; тел. 8 (8652) 94-55-90, факс 8 (8652) 24-23-26  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
(по Минераловодскому городскому округу и Александровскому району)  
357212, Россия, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Б  
e-mail: minvodi77@bk.ru; тел./факс 8 (87922) 6-14-59  
Единый телефон доверия государственной противопожарной службы 8 (8652) 39-99-99  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

г. Минеральные Воды

«19» марта 2020г.  
16 ч. 00 мин.

### **АКТ ПРОВЕРКИ,**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

**№ 58**

по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Нагутское, ул. Пролетарская, 40.

На основании распоряжения № 58 от «16» марта 2020 года главного государственного инспектора Минераловодского городского округа и Александровского района по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Минераловодскому городскому округу и Александровскому району) подполковника внутренней службы Ульяникова В.А. была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Минераловодский центр социального обслуживания населения» (стационарное отделение временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов), место нахождения: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Нагутское, ул. Пролетарская, 40.

Дата и время проведения проверки: с 09 ч. 00 мин. «19» марта 2020 года до 13 ч. 00 мин. «19» марта 2020 года; с 14 ч. 00 мин. «19» марта 2020 года до 16 ч. 00 мин. «19» марта 2020 года - продолжительность проверки – 9 часов.

Общая продолжительность проверки – 6 часов / 1 день.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Минераловодскому городскому округу и Александровскому району).

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен:

14 января 2020г.

12 час. 32 мин.

Законный представитель  
директор ГБУСО МЦСОН  
Чистякова Е.В.



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет.

Лица, проводившее проверку: государственный инспектор Минераловодского городского округа и Александровского района по пожарному надзору – старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Минераловодскому городскому округу и Александровскому району) старший лейтенант внутренней службы Петриченко Татьяна Тихоновна.

При проведении проверки присутствовали: директор ГБУСО «Минераловодский ЦСОН» Чистякова Елена Викторовна; инженер по охране труда Давиденко Игорь Михайлович; заведующая стационарным отделением временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов Бобина Вера Николаевна.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо, ответственное за допущенные нарушения
1	Здание организации социального обслуживания, предоставляющее социальные услуги в стационарной форме, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения, не оборудовано (не оснащено) дополнительно системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения	(ч. 12 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»)	ГБУСО «Минераловодский ЦСОН»
2	Отсутствуют механизмы для самозакрывания дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров	(п. 36/г, 37.1, 62, постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»)	ГБУСО «Минераловодский ЦСОН»

Несоответствий сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов) не выявлено.

В ходе проведения проверки не выявлены факты невыполнения предписания органа государственного пожарного надзора (предписание № 96/1/88 от 12 декабря 2016 года).

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (отсутствует):

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Прилагаемые к акту документы: предписание № 58/1/26 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 19 марта 2020 года.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю  
(по Минераловодскому городскому округу  
и Александровскому району)  
старший лейтенант внутренней службы  
Петриченко Т.Т.

  
\_\_\_\_\_ (М.П., подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Законный представитель  
директор ГБУСО МЦСОН  
Чистякова Е.В.

  
\_\_\_\_\_ (М.П., подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

«19» марта 2020г.